

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области


« 23 » сентября 2022 год
Васильев А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГП КО «Водоканал»


« _____ » _____ 2022 год
Мурадянц А.С.

**План мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствии с установленными требованиями
ГП КО «Водоканал» в МО «Мамоновский городской
округ» на 2023-2029 гг.**

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в МО «Мамоновский ГО»

№п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Срок выполнения работ		Затраты на мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			начало	окончание		
1.	г. Мамоново					
1.1		Разработка проектной документации станции водоподготовки г. Мамоново производительностью 2000 м³/сут.	2026	2027	45 000	
1.2		Строительство станции водоподготовки в г. Мамоново производительностью 2000 м³/сут	2027	2028	650 000	Соответствие качества питьевой воды в г. Мамоново нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 %
1.4		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки ул. Полевая производительностью 500 м³/сут	2026	2027	500	
1.5		Устройство модульной станции водоподготовки ул. Полевая производительностью 500 м³/сут	2028	2028	20 000	Соответствие качества питьевой воды в г. Мамоново нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 %
1.6		Промывка водопроводных сетей в г. Мамоново	постоянно		1000	
		Разработка проекта на замену участков водопроводной сети	2023	2025	4000	
		Замена участков водопроводной сети (5000 м)	2024	2029	40000	
2	пос. Богдановка					
2.1		Разработка проекта на устройство модульной станции	2026	2027	500	

		водоподготовки в пос. Богдановка производительностью 144 м ³ /сут				
2.2		Устройство модульной станции водоподготовки в пос. Богдановка производительностью 144 м ³ /сут	2027	2028	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Богдановка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 85 %
2.3		Промывка водопроводных сетей в пос. Богдановка	постоянно			
		Разработка проекта на замену участков водопроводной сети	2023	2025	560	
		Замена участков водопроводной сети (700 м)	2024	2029	5600	
Итого					777 160	